

Kindercentrum De Vuurtoren
De heer R.F.A. van den Bos
Graafsedwardsstraat 10
6512 ES Nijmegen

Sector Brandweer
Team Brandveilig Leven
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

VERZONDEN 20 SEP. 2018

Datum: 19 september 2018
Briefnr: VR/UIT/18-015256
Betreft: Zaaknummer Z/VRGZ/18017142
Voorlichting brandveilig leven
Voorlichting geven

Contactpersoon
G. Gommers
088-4575405
gijs.gommers@vrgz.nl

Uw kenmerk
Bijlage(n): Geen

Geachte heer Van den Bos,

Op 21 augustus 2018 heb ik samen met u een rondgang gemaakt door de BSO aan de Graafsedwardsstraat 10 te Nijmegen. Hierbij is vooral geïet op voorzieningen in het gebouw die te maken hebben met brandveiligheid.

U bent, als gebouweigenaar in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid van de BSO. Daarom wijzen wij u graag op aandachtspunten op het gebied van brandveiligheid die tijdens de rondgang zijn gebleken.

- De brandslanghaspels op de begane grond en 1^e etage zijn over de uiterste keuringsdatum. Brandslanghaspels dienen jaarlijks gekeurd te worden. Advies in deze is om op korte termijn een keuring uit te laten voeren.
- Advies is om op zolder een rookmelder te plaatsen in verband met de aanwezigheid van elektrische apparatuur (router) in combinatie met stof.
- Advies is om de kast waarin de Cv-installatie hangt te voorzien van een koolmonoxide (CO) melder.

Vragen en informatie?

Mocht u nog vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen. Mijn contactgegevens staan bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid,

i.o. 
A. van Wingerden
Teamleider Brandveilig Leven

Smeba Brandbeveiliging BV

Bijsterhuizen 2.028
6604 LJ WIJCHEN
+31 (0)24 377 54 58

Rapportage blusmiddelen

Laatste regulier onderhoud op 24 september 2018 door PACO

345419 B.S.O. De Vuurtoren
Graafsedwardsstraat 10
6512 ES NIJMEGEN

Merk	Object	Locatie	Referentie	Bjr	Onh	Resultaat	Opmerking / Advies
Ajax	Haspel 20 m 3/4" 2006298 (1)	Binnenkomst	H.01	2000	spp: 2017	Goedkeur sep 18	
Smeba	Haspel 20 m 3/4" 2006299 (2)	1e verdieping	H.02	2007	spp: 2017	Goedkeur sep 18	